



Mod. Lettera

**Comando Provinciale Vigili del Fuoco
Torino**

"Virtus et Abstinentia"

da citare nella risposta

fascicolo n. **15672/11**

A

DOTT. BASTIA TESEO (RETE S.P.A.)
VIA SILVESTRO LEGA 29
10155 TORINO
rete@pec.retespa.it

e, p.c.

A

CATTANEO CRISTINA
cristina.cattaneo@archiworldpec.it

Al

Sig. Sindaco di BEINASCO
protocollo@comune.beinasco.legalmail.it

OGGETTO: TOTALERG S.P.A. sito in via SAN LUIGI n. 3, Comune di BEINASCO - Distributori fissi carburanti liquidi infiammabili e combust. per autotrazione (attività n.13.3.C dell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012) - Comunicazione di approvazione ex art. 3 del D.P.R. n. 151/2011.

In riferimento all'istanza del 01.07.2016 inerente l'oggetto ed al progetto allegato, esaminati gli atti richiesti, si esprime per quanto di competenza parere di conformità, a condizione che i lavori siano eseguiti secondo quanto illustrato nella documentazione tecnica allegata e nel rispetto delle vigenti norme e criteri tecnici di sicurezza, ancorchè non espressamente richiamati negli elaborati.

Si fa presente che, a lavori ultimati, dovrà essere prodotta la *segnalazione* di cui all'art. 16 co. 2 del D. Lgs. n. 139/2006, prima dell'esercizio dell'attività, mediante SCIA ex art. 4 del D.P.R. n. 151/2011, con le modalità ed i contenuti di cui all'art. 4 del D.M. 07.08.2012, a mezzo della modulistica prevista dai DCPST n. 200 del 31.10.2012 e n. 252 del 10.04.2014, disponibili nel sito www.vigilfuoco.it.

Con riserva di dettare ulteriori prescrizioni in sede di controlli effettuati con le modalità di cui all'art. 4 del richiamato D.P.R. 151/2011, si precisa che il presente parere è subordinato all'osservanza delle seguenti condizioni.

1. Intorno all'area contenente il serbatoio e gli elementi pericolosi dell'impianto, dove come unica protezione risulta essere la recinzione metallica, sia apposta un'ulteriore idonea difesa esterna agli urti accidentali veicolari.

Il Responsabile dell'istruttoria tecnica

I.A. Angelo DI GIORGIO

DI GIORGIO



per Il Comandante Provinciale
Dott. Ing. Marco CAVRIANI

Il direttore dell'Area III
direttore vicedirigente Calogero Barbera
(firmato digitalmente)